

по адресу:

г. Яровое, ул. Ленина дом № 15

АКТ
общего (весеннего) осмотра дома
« 26 » 03 2025 г.

Директор ООО «Коммунальщик»

В.Г.Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1954	кирпичные	2	нет	шатровая, металлическая
					2013г. – (по ФЗ № 185): Ремонт крыши, фасада, установка счетчиков (ОДПУ).

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра		Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.		
Отмостка	1. Поперечные трещины в отдельных местах (юг, запад). 2. Шелушение верхнего слоя (по периметру). 3. Разрушение угла северо-запад.		капитальный ремонт
Цоколь	Состояние удовлетворительное (выполнена отделка металлическим сайдингом).		
Стены наружные	Состояние удовлетворительное (выполнена отделка металлическим сайдингом).		
Балконы	Состояние удовлетворительное (выполнена отделка металлическим сайдингом).		
Окна	Состояние удовлетворительное.		
Подъезды	Состояние удовлетворительное.		
Крыша	Состояние удовлетворительное. Шелушение кирпичной кладки вентшахт (на участке выше крыши), расслоение отдельных кирпичей.		текущий ремонт
Система отопления	Состояние удовлетворительное (работоспособная).		капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная).		капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительное (работоспособная).		капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное (работоспособная).		капитальный ремонт

Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	Система отопления – прибор учёта установлен. Система ГВС – прибор учёта установлен. Система ХВС – прибор учёта установлен.	
Системы электроснабжения и освещения	Состояние удовлетворительное. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 172-1 от 22.09.2022 г.).	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное.	
Доски объявлений в подъездах МКД	Установлены. Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора



Куликов В.Г., начальник ТО



Вакалов Е.А.